

Label danois pour la qualité de l'air intérieur

Certificat n° 181



Le label danois pour la qualité de l'air intérieur certifie que la catégorie de produits :

**Sonvika Core, Sonvika Optima,
Sonvika ventilation, Sonvika Design**

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
8310 Tranbjerg J.

est approuvée et autorisée à utiliser le label

L'autorisation d'utilisation du label est valable jusqu'au :
31 janvier 2027



Label danois pour la qualité de l'air intérieur

Cette autorisation à utiliser le label est valable par reconduction annuelle conformément au règlement intérieur en vigueur du Label danois pour la qualité de l'air intérieur. Le Label danois pour la qualité de l'air intérieur peut révoquer le droit à utiliser ce certificat, si l'entreprise ne satisfait pas aux exigences.

Label danois pour la qualité de l'air intérieur

Certificat n° 181

Titulaire de l'autorisation à utiliser le label :

Troldtekt A/S

Sletvej 2A

DK-8310 Tranbjerg J.

Denmark

Catégorie de produits

Critères de test et d'étiquetage

Date d'émission

Produit testé

Sonvika Core, Sonvika Optima, Sonvika ventilation, Sonvika Design

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018

30 Janvier 2026

Troldtekt acoustic panel based on FUTURECEM

Évaluation de la catégorie de produits

CATÉGORIE D'ÉMISSION 1

CLASSE DE PARTICULES FAIBLE

L'autorisation d'utilisation du label est valable pour les produits pouvant être considérés comme identiques au produit testé pour ce qui concerne les caractéristiques de qualité de l'air intérieur que prévoient les critères de test et d'étiquetage. Voir la liste complète des produits labellisés dans l'Annexe.

La catégorie d'émission est déterminée en tenant compte des valeurs mesurées suivantes :

Valeurs mesurées après 28 jours		
COVT ₂₈	< 0,005	mg/m ³
Formaldéhyde ₂₈	< 0,005	mg/m ³

Appréciation sensorielle	
Valeur temporelle	10 jours

Production de particules	≤ 0,75* mg/m ²
--------------------------	---------------------------

*Des valeurs de mesure spécifiques peuvent être fournies par le fabricant sur demande

Fondement du label

Le produit testé est conforme aux critères du Label danois pour la qualité de l'air intérieur pour la catégorie de produits en vigueur :

Émissions mesurées après 3 jours		
COVT	≤	10 mg/m ³
Cancérogènes de catégorie UE 1A et 1B	≤	0,01 mg/m ³
Émissions mesurées après 28 jours		
Somme de COVT et COSV avec LCI	≤	1,0 mg/m ³
Cancérogènes de catégorie UE 1A et 1B	≤	0,001 mg/m ³
Valeur R	≤	1
Évaluation sensorielle		
Valeur temporelle	≤	60 jours

Classe de particules		
Faible	≤ 0,75	mg/m ²
Moyenne	0,75 < x ≤ 2,00	mg/m ²
Élevée	> 2,00	mg/m ²

Catégorie d'émission 1	COVT ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldéhyde ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Catégorie d'émission 2	COVT ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldéhyde ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Catégorie d'émission 3	COVT ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldéhyde ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Exigences en matière d'informations sur le produit

Le titulaire de cette autorisation à utiliser ce label est tenu de présenter les informations relatives au produit suivant sur demande. Cette exigence est obligatoire pour éviter toute influence non intentionnelle sur la qualité de l'air intérieur : les spécifications du produit, les conseils concernant le transport, les spécifications de stockage, les instructions de montage, les instructions de nettoyage et d'entretien

Label danois pour la qualité de l'air intérieur

Gregersensvej | DK-2630 Taastrup

indeklimate@teknologisk.dk

<https://indeklimate.dk>



**DANISH
TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**